

Bescheinigung

des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung
nach Arbeitsblatt AGFW FW 309-1 und FW 309-7

für das Versorgungsgebiet
SWL- Oberlehen
Geißbühlweg bei 11; 79872 Bernau im Schwarzwald
des Versorgungsunternehmens

SWL Bau- und Betriebsgesellschaft für Holzheizungen im Wärmeverbund mbH
St.-Johann-Weg 1
79872 Bernau im Schwarzwald

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 0,48
(berechnet nach FW 309-1:2021)

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 0,481
(nach Kappung und EE-Bonus) (nach GEG zu verwenden)

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 77,1 g/kWh
(berechnet nach FW 309-1:2021)

Die Bilanzierung wurde auf der Basis von Messwerten durchgeführt
Zeitraum der Datenbasis: 2019-2021

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum: 14.04.2032
Erstmals ausgestellt am: 14.04.2022



Philipp Hunn
 f_p -Gutachter-Nr. AGFW-FW609-293